

## Por qué es necesario prevenir el FOG?



FOG en el Sistema de Alcantarillado

Cuando las mantecas, aceites y grasas se vierten o riegan en el desagüe y sifones en el piso, se cree que son inofensivos. A medida que se enfría, se solidifica y causa una acumulación dentro de la tubería, convirtiéndose en una masa endurecida.

La acumulación de FOG restringe el flujo de las aguas residuales y finalmente obstruye las tuberías. Esto puede llevar a las aguas negras a devolverse en su establecimiento, aumentando las llamadas al plomero y la desagradable y costosa limpieza a cargo del propietario, además de incrementar la posibilidad de que ocurran desbordamientos de aguas residuales.

Trampas de grasa descuidadas pueden resultar en costosos desbordamientos dentro y fuera de sus instalaciones. FSFDP (Food Service Facility Discharge Permits) Permiso de Descarga para Establecimientos de Servicio de Alimentos incluye programas obligatorios de mantenimiento diseñados para prevenir tales desbordamientos.



Trampa de Grasa Descuidada

### CONSEJOS PARA LA REDUCCIÓN DEL FOG:


1. Nunca vierta grasa por el desagüe.
2. Use un filtro en el fregadero para atrapar los restos de comida y otros sólidos.
3. Cuando se enfríe, raspe la grasa y los restos de comida en un recipiente desechable o colóquela en la basura.
4. No coloque restos de comida en el triturador de basura. Estas unidades sólo trituran material sólido y los convierte en trozos pequeños y no evita que la grasa se vaya por el desagüe.
5. Educar a los empleados sobre la prevención de FOG.



Para mayor información acerca de FOG o para obtener una aplicación para el Permiso de Descarga para Establecimientos de Servicio de Alimentos, por favor llame al Departamento Regulatorio de Dalton Utilities al (706) 278-1313 o visite nuestra página web [www.dutil.com/commercial](http://www.dutil.com/commercial).

# ALERTA de FOG

Mantecas, Aceites y Grasas



# FOG:


**FOG es la cantidad excesiva de manteca, aceites y grasas que pueden causar obstrucciones y bloqueos en el sistema de alcantarillado sanitario que puede ocasionar la devolución y/o desbordamiento de aguas residuales no tratadas al medio ambiente.**

## Cuál es la función de Dalton Utilities en la prevención de FOG?

Debido a los altos costos relacionados con el tratamiento de mantecas, aceites, y grasas y mantener un sistema de alcantarillado cargado de grasa, Dalton Utilities ha establecido un programa de FOG. Dalton Utilities requiere que todos los Establecimientos de Servicio de Alimentos (FSF) conectado al sistema de alcantarillado soliciten un permiso de descarga. Todos los establecimientos que tengan el permiso, deben instalar y mantener una trampa de grasa en el suelo previamente inspeccionada y aprobada por Dalton Utilities. El cumplimiento de los permisos se logra a través de inspecciones aleatorias de la trampa de grasa, el constante mantenimiento y mantener los registros requeridos. Dalton Utilities también inspecciona los sistemas de alcantarillado con cámara para identificar áreas con problemas y eliminar las obstrucciones usando agua a presión y aspirado de alcantarillado antes de que estos puedan causar desbordamientos

## Qué Clasifica como un FSF?

**La FSF es cualquier establecimiento comercial que corta, cocina, hornea, prepara o sirve alimentos, o que dispone de desechos relacionados con alimentos.**



## Qué función desempeñan FSF en el programa de FOG?

- Los Establecimientos de Servicio de Alimentos deben contactar a Dalton Utilities antes de su apertura para obtener la aplicación para el Permiso de Descarga para Establecimientos de Servicio de Alimentos. Dalton Utilities utilizará la información en la aplicación y una inspección del sitio para determinar si es necesaria la trampa de grasas en el establecimiento.
- Si se determina que el establecimiento requiere el permiso, se debe instalar una trampa de grasa en el lugar. Una vez la instalación se realice, el establecimiento debe ponerse en contacto con Dalton Utilities para que la trampa sea inspeccionada y aprobada antes de la operación.
- Después de que la trampa ha sido aprobada por Dalton Utilities, se expedirá el Permiso de Descarga para Establecimientos de Servicio de Alimentos.
- Con el Permiso se incluye un programa predeterminado de mantenimiento que se debe cumplir. El Establecimiento de Servicio de Alimento es el responsable de mantener limpia la trampa de grasa en el suelo de conformidad con el programa señalado en el permiso otorgado. En las inspecciones de rutina, el Establecimiento de Servicio de Alimentos debe presentar el Manifiesto de Residuos Comerciales a partir de la limpieza más reciente y mantenerlos en el sitio por lo menos 3 años.